

جدول وضعیت تلفات شرکت توزیع نیروی برق تبریز (مگاوات ساعت)

شرح	۸۶	۸۷	۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵	۹۶	دو ماهه دوم ۹۷
دریافت انرژی از بازار برق (شرکت برق منطقه ای)	۳۱۵۴۹۵۷	۳۱۶۸۴۰۰	۳۲۱۸۷۵۲	۳۲۷۵۹۶۷	۳۳۶۶۸۷۵	۳۴۶۶۹۸۳	۳۶۴۱۹۲۲	۳۸۱۶۶۲۷	۳۹۶۰۸۳۴	۴۱۲۲۷۷۹	۴۳۲۱۵۸۸	۱۴۳۲۹۳۱
تولید خالص محلی در منطقه (خارج از شبکه ، دیزلهای تحت پوشش ، تولید پراکنده و...)	۰	۰	۰	۰	۹۹۳۴	۶۹۴۴	۵۳۳۲	۵۵۳۲	۱۱۱۳۲	۳۱۵۵	۵۵۷۸	۰
دریافت انرژی از شرکتهای همجوار	۰	۰	۰	۳۶	۵۶	۳۰	۴۲۰۹	۱۶۱	۳۳۵	۳۳۲	۱۳۱	۱۴۰
واردات	۰	۰	۴۴۱۱۰	۶۲۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کل انرژی وارد شده (به کسر خود تامین)	۳۱۵۴۹۵۷	۳۱۶۸۴۰۰	۳۲۶۲۸۶۴	۳۳۷۸۶۸۵	۳۴۶۶۸۷۵	۳۶۴۱۹۲۲	۳۸۱۶۶۲۷	۳۹۶۰۸۳۴	۴۱۲۲۷۷۹	۴۳۲۱۵۸۸	۴۳۲۱۷۰۸	۱۴۳۳۰۷۱
ارسال به شرکتهای همجوار	۴۰۶	۴۶۷	۹۴	۴۰	۵۵	۲۹	۳۲	۲۹۴	۱۲۹	۳۳۴	۲۸۹	۷۲
صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش به مشترکین (بدون روشنایی معابر و مشترکین مستقیم)	۲۷۴۱۶۴۱	۲۷۴۲۱۱۰	۲۶۳۱۷۳۲	۲۶۰۲۵۷۰	۲۶۰۲۱۵۵	۲۷۰۲۱۴۳	۲۸۳۲۱۵۵	۳۰۳۴۶۰۲	۳۱۵۰۸۷۲	۳۲۵۳۱۶۳	۳۴۵۸۳۲۱	۱۰۳۹۱۳۹
روشنایی معابر	۱۱۴۶۶۰	۵۹۵۶۶	۶۸۴۱۲	۷۵۴۱۹	۴۴۷۴۵	۷۲۰۷۵	۷۰۱۷۲	۶۰۰۰۰	۷۷۵۶۵	۸۴۸۳۸	۹۰۶۳۶	۲۷۹۲۷
فروش مستقیم در سطح ولتاژ توزیع	۰	۲۹۵	۲۸۱۶۴۵	۳۷۲۴۰۷	۳۶۶۷۸۰	۳۰۵۷۲۹	۳۶۲۰۹۸	۴۰۵۳۹۸	۳۷۶۸۱۲	۳۶۱۳۹۷	۴۱۴۰۲۷	۱۳۸۴۹۱
مصرف غیر مجاز: (اعلان در صورت امکان)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۰۰	۰	۰	۰
کل انرژی خارج شده باضافه ارسال به شرکتهای همجوار	۲۸۵۶۷۰۷	۲۸۰۳۴۳۸	۲۹۸۱۸۸۳	۳۱۴۳۵۹	۳۰۷۹۹۷۶	۳۰۷۹۹۷۶	۳۲۶۴۴۵۷	۳۵۰۰۲۹۴	۳۶۰۵۳۷۸	۳۶۹۹۷۳۲	۳۹۶۳۱۶۳	۱۴۰۵۶۳۹
تلفات کل انرژی شرکت توزیع (درصد)	۹.۴۵	۱۱.۵۲	۸.۶۱	۸.۵۹	۱۰.۷۴	۱۱.۳۹	۱۰.۵۰	۸.۴۲	۹.۲۴	۱۰.۳۶	۸.۳۰	۱۵.۸۷
تلفات انرژی شرکت توزیع بدون در نظر گرفتن مشترکین مستقیم (درصد)	۹.۴۵	۱۱.۵۲	۹.۴۳	۹.۶۳	۱۲.۳۸	۱۲.۰۵	۱۱.۶۵	۹.۴۲	۱۰.۲۱	۱۱.۲۵	۹.۱۸	۱۷.۵۷
فروش انرژی به مشترکین و قبوض صادره در سال مورد گزارش که مصرف آنها مربوط به سالهای قبل میباشد (به کسر دوره اول)	۰	۰	۱۱۲۰۰۰	۸۸۶۵۳	۷۵۹۵۰	۶۱۴۴۸	۶۵۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۱
جمع انرژی فروخته شده با محاسبه و کسر اختلاف مصرف قبوض در سال مورد گزارش که متعلق به سالهای قبل میباشد	۲۸۵۶۷۰۷	۲۸۰۳۴۳۸	۲۸۶۹۸۸۳	۳۰۵۴۷۰۶	۲۹۳۸۲۰۰	۳۰۱۸۵۲۸	۳۱۹۸۵۱۳	۳۵۰۰۲۹۴	۳۶۰۵۳۷۸	۳۶۹۹۷۳۲	۳۹۶۳۱۶۳	۱۴۰۵۶۳۸
محاسبه تلفات با کسر میزان فروش انرژی مربوط به سالهای قبل (درصد)	۹.۴۵	۱۱.۵۲	۱۲.۰۴	۱۱.۱۶	۱۲.۹۹	۱۳.۰۶	۱۲.۳۰	۸.۴۲	۹.۲۴	۱۰.۳۶	۸.۳۰	۱۵.۸۷
سهم روشنایی معابر از مصرف کل (درصد)	۴.۰۱	۲.۱۲	۲.۲۹	۲.۴۰	۱.۴۸	۲.۳۴	۲.۱۵	۱.۷۱	۲.۱۵	۲.۲۹	۲.۲۹	۲.۲۲
مقدار تاثیر مصرف روشنایی معابر در تلفات (درصد)	۰.۳۸	۰.۲۴	۰.۲۰	۰.۲۱	۰.۱۶	۰.۲۶	۰.۲۳	۰.۱۴	۰.۲۰	۰.۲۴	۰.۱۹	۰.۳۷

نمودار درصد تلفات

