

تلفات شرکت توزیع برق تبریز در سال ۹۵

واحد : میلیون کیلووات ساعت

۴۱۲۲	دریافت انرژی از بازار برق (شرکت برق منطقه ای)
۳.۱۶	تولید خالص محلی در منطقه (خارج از شبکه ، دیزلهای تحت پوشش ، تولید پراکنده و....)
۰.۳۳۲	دریافت انرژی از شرکتهای همجوار
۰	واردات
۴۱۲۲	کل انرژی وارد شده
۰.۳۳۴	ارسال به شرکتهای همجوار
۰	صادرات
۳۲۵۳	فروش به مشترکین (بدون روشنایی معابر و مشترکین مستقیم)
۸۵	روشنایی معابر
۳۶۱	فروش مستقیم در سطح ولتاژ توزیع
۰.۰۰	مصرف غیر مجاز* (اعلان در صورت امکان)
۳۶۹۹	کل انرژی خارج شده
۱۰.۲۶٪	تلفات کل انرژی شرکت توزیع (درصد)
۱۱.۲۵	تلفات انرژی شرکت توزیع بدون در نظر گرفتن مشترکین مستقیم (درصد)