

Ref: شماره: ۱۴۰۲/۲۰۹۷۰/۳۰۴

Date: تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

Enc: پیوست: ندارد

باسمه تعالی



مهار تورم، رشد تولید

شرکت محترم مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا)

موضوع: عدم استفاده از کابل خودنگهدار شرکت سیستم کوثر سپاهان (سیم و کابل اختر)

با سلام و احترام

نظر به عدم رعایت دستورالعمل مربوطه در رابطه با "علائم شناسایی رشته‌ها و نشانه‌گذاری" در تولید کابل خودنگهدار فشار ضعیف توسط شرکت سیستم کوثر سپاهان (سیم و کابل اختر)، استفاده از کابل مذکور تا اطلاع ثانوی در شبکه توزیع نیروی برق تبریز ممنوع اعلام می‌شود. مراتب جهت اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.

مسعود رحمانی دهخوارقانی

رئیس کمیته فنی و بازرگانی ارزیابی تجهیزات

رونوشت: شرکت محترم سیستم کوثر سپاهان (سیم و کابل اختر) - استحضار

اقدام کننده: صفورا سناخوان کارشناس مسئول نظارت بر تجهیزات شماره تماس اقدام کننده: ۰۴۱۳۳۲۷۰۹۷۴

address : On the corner of 8 meters shokoufe Alley

Ghatran st, Nəzami Ave, Valiasr, Tabriz, Iran.

Postal code : 5157694375

Phone : 041- 3332 8946 - 49 Fax : 041- 33328950

www.tozietabriz.ir info@tozietabriz.co.ir

آدرس: تبریز - کوی ولیعصر - خیابان نظامی - خیابان قطران - نبش ۸ متری شکوفه

کد پستی: ۵۱۵۷۶۹۴۳۷۵

دورنگار: ۰۴۱-۳۳۳۲۸۹۵۰

تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۲۸۹۴۶-۴۹