

Ref: شماره: ۱۴۰۳/۹۷۷۴/۳۰۰

Date: تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۳

Enc: پیوست: ندارد

باسمه تعالی



جهش تولید با مشارکت مردم

شرکت محترم مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا)

موضوع: حذف از وندور لیست (هادی هوایی HYENA فشرده روکش دار ۲۰ (CC) kv شرکت آلوم کابل کاوه)

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره ۵۹۳۳۴/۲۲/۱۴۰۳ مورخ ۳۰/۰۵/۱۴۰۳ شرکت توانیر موضوع عدم کیفیت "هادی هوایی HYENA فشرده روکش دار ۲۰ کیلوولت (CC) شرکت آلوم کابل کاوه"، به استحضار می‌رساند تجهیز مذکور تا اطلاع ثانوی از ردیف مربوطه لیست تجهیزات و کالاهای مورد تأیید جهت استفاده در شبکه توزیع نیروی برق تبریز حذف می‌شود. مراتب جهت اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.

منوچهر جهان بین

معاونت برنامه ریزی و مهندسی

رونوشت: شرکت محترم آلوم کابل کاوه - استحضار

اقدام کننده: صفورا سناخوان کارشناس مسئول نظارت بر تجهیزات شماره تماس اقدام کننده: ۰۴۱۳۳۲۷۰۹۷۴

address : On the corner of 8 meters shokoufe Alley

Ghatran st, Nəzami Ave, Valiasr, Tabriz, Iran.

Postal code : 5157694375

Phone : 041- 3332 8946 - 49 Fax : 041- 33328950

www.tozietabriz.ir info@tozietabriz.co.ir

آدرس: تبریز - کوی ولیعصر - خیابان نظامی - خیابان قطران - نبش ۸ متری شکوفه

کد پستی: ۵۱۵۷۶۹۴۳۷۵

دورنگار: ۰۴۱-۳۳۳۲۸۹۵۰

تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۲۸۹۴۶-۴۹