«پیوست ب»

فرم ارجاع سفارش ساخت تابلو کنتور (ویرایش ۴)

شرکت توزیع نیروی برق تبریز

امور برق: شماره: تاریخ:

متعلق به شرکت/ آقای/ خانم: نام پروژه:

۱- مشخصات تابلو:			
الف- نـوع انشعاب:	تکفاز ۳۲ آمپر	سه فاز ۳۲ آمپر	جمع کل تعداد انشعابات
ب- تـعداد انشعاب:			

۲- مـحل ورودی اصلی تابلو (از دید ناظر روبرو به تابلو در محل نصب)				۳- مـحل خروجی در تابلو (با توجه به شرایط اجرایی متقاضی)	
سمت راست	سمت چپ	سمت پایین	سمت بالا	از بالای تابـلو ☐	شرایط خاص:
☐	☐	☐	☐	از پایین تابـلو ☐	

۴- تیپ تابلو مورد نظر با توجه به آخرین نقشه‌های تابلوهای کنتور ابلاغی:	۵- روش قرائت کنتورها:		۶- فضای نصب		۷- نـوع نصب	
	کنتور ترمینالی	مودم	Outdoor	Indoor	روکار	هوایی
	☐	☐	☐	☐	☐	☐

* کلیه کنتورهای تکفاز ریلی بوده و جهت قرائت کنتورها در صورت وجود انشعاب سه فاز از کنتور سه فاز فهام ۱ استفاده شده؛ و در غیر اینصورت از مودم یا تبدیل یکی از کنتورهای ریلی تکفاز به کنتور ترمینالی تکفاز فهام ۱ استفاده خواهد گردید.

* هر تابلو کنتور، گیت وی (مودم یا کنتور ترمینالی) مستقل خود را خواهد داشت.

متقاضی محترم

ساخت تابلو براساس مشخصات به شرح فوق و با رعایت استانداردها بلامانع است.

نام و امضای کارشناس امور: تاریخ: امضای رئیس اداره مهندسی و یا مدیر امور: تاریخ:

تابلوی کنتور بر اساس مشخصات فوق و رعایت سایر شرایط عمومی و استانداردهای تابلوهای مذکور ساخته و در مورخه ..... تحویل متقاضی (.....) گردید.

نام و امضاء تحویل گیرنده: نام و امضاء و مهر سازنده:

*** این فرم بایستی به ازای هر تابلوی مورد سفارش، یک نسخه تکمیل گردد.**

جدول انتخاب "تابلو کنتور هوایی و دیواری خانگی" و "حداقل مقطع کابل سرویس آلومینیومی"، بر اساس تعداد کنتور "تکفاز ریلی" و "سه فاز هوشمند"

سه فاز / تکفاز	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸
۰	--	هوایی ☐ 4*10 AL	۶+۱ ☐ 4*16 AL	۱۲+۱ ☐ 4*25 AL	۱۸+۱ ☐ 4*25 AL	۲۴+۱ ☐ 4*35 AL	۰+۸ ☐ 4*35 AL	۰+۸ ☐ 4*50 AL	۰+۸ ☐ 4*50 AL
۱	هوایی ☐ 2*10 AL	هوایی ☐ 4*16 AL	۶+۱ ☐ 4*25 AL	۱۲+۱ ☐ 4*25 AL	۱۸+۱ ☐ 4*35 AL	۲۴+۱ ☐ 4*35 AL			
۲	هوایی ☐ 4*10 AL	هوایی ☐ 4*16 AL	۶+۱ ☐ 4*25 AL	۱۲+۱ ☐ 4*25 AL	۱۸+۱ ☐ 4*35 AL	۲۴+۱ ☐ 4*35 AL			
۳	هوایی ☐ 4*10 AL	۶+۱ ☐ 4*16 AL	۱۲+۱ ☐ 4*25 AL	۱۸+۱ ☐ 4*25 AL	۱۸+۱ ☐ 4*35 AL	۲۴+۱ ☐ 4*35 AL			
۴	۶+۱ ☐ 4*16 AL	۶+۱ ☐ 4*16 AL	۱۲+۱ ☐ 4*25 AL	۱۸+۱ ☐ 4*35 AL	۱۸+۱ ☐ 4*35 AL	۲۴+۱ ☐ 4*50 AL			
۵	۶+۱ ☐ 4*16 AL	۶+۱ ☐ 4*25 AL	۱۲+۱ ☐ 4*25 AL	۱۸+۱ ☐ 4*35 AL	۲۴+۱ ☐ 4*35 AL				
۶	۶+۱ ☐ 4*16 AL	۶+۱ ☐ 4*25 AL	۱۲+۱ ☐ 4*25 AL	۱۸+۱ ☐ 4*35 AL	۲۴+۱ ☐ 4*35 AL				
۷	۶+۱ ☐ 4*16 AL	۱۲+۱ ☐ 4*25 AL	۱۲+۱ ☐ 4*35 AL	۱۸+۱ ☐ 4*35 AL	۲۴+۱ ☐ 4*50 AL				
۸	۶+۱ ☐ 4*25 AL	۱۲+۱ ☐ 4*25 AL	۱۸+۱ ☐ 4*35 AL	۱۸+۱ ☐ 4*35 AL	۲۴+۱ ☐ 4*50 AL				
۹	۶+۱ ☐ 4*25 AL	۱۲+۱ ☐ 4*25 AL	۱۸+۱ ☐ 4*35 AL	۲۴+۱ ☐ 4*35 AL	۲۴+۱ ☐ 4*50 AL				
۱۰	۶+۱ ☐ 4*25 AL	۱۲+۱ ☐ 4*35 AL	۱۸+۱ ☐ 4*35 AL	۲۴+۱ ☐ 4*50 AL	۲۴+۱ ☐ 4*50 AL				
۱۱	۱۲+۱ ☐ 4*25 AL	۱۲+۱ ☐ 4*35 AL	۱۸+۱ ☐ 4*35 AL	۲۴+۱ ☐ 4*50 AL					
۱۲	۱۲+۱ ☐ 4*25 AL	۱۲+۱ ☐ 4*35 AL	۱۸+۱ ☐ 4*35 AL	۲۴+۱ ☐ 4*50 AL					
۱۳	۱۲+۱ ☐ 4*35 AL	۱۸+۱ ☐ 4*35 AL	۱۸+۱ ☐ 4*50 AL	۲۴+۱ ☐ 4*50 AL					
۱۴	۱۲+۱ ☐ 4*35 AL	۱۸+۱ ☐ 4*35 AL	۲۴+۱ ☐ 4*50 AL	۲۴+۱ ☐ 4*50 AL					
۱۵	۱۲+۱ ☐ 4*35 AL	۱۸+۱ ☐ 4*35 AL	۲۴+۱ ☐ 4*50 AL	۲۴+۱ ☐ 4*50 AL					
۱۶	۱۸+۱ ☐ 4*35 AL	۱۸+۱ ☐ 4*50 AL	۲۴+۱ ☐ 4*50 AL	۲۴+۱ ☐ 4*50 AL					
۱۷	۱۸+۱ ☐ 4*35 AL	۱۸+۱ ☐ 4*50 AL	۲۴+۱ ☐ 4*50 AL						
۱۸	۱۸+۱ ☐ 4*35 AL	۱۸+۱ ☐ 4*50 AL	۲۴+۱ ☐ 4*50 AL						
۱۹	۱۸+۱ ☐ 4*50 AL	۲۴+۱ ☐ 4*50 AL	۲۴+۱ ☐ 4*50 AL						
۲۰	۱۸+۱ ☐ 4*50 AL	۲۴+۱ ☐ 4*50 AL	۲۴+۱ ☐ 4*50 AL						
۲۱	۱۸+۱ ☐ 4*50 AL	۲۴+۱ ☐ 4*50 AL							
۲۲	۱۸+۱ ☐ 4*50 AL	۲۴+۱ ☐ 4*50 AL							
۲۳	۲۴+۱ ☐ 4*50 AL	۲۴+۱ ☐ 4*50 AL							
۲۴	۲۴+۱ ☐ 4*50 AL	۲۴+۱ ☐ 4*50 AL							
۲۵	۲۴+۱ ☐ 4*50 AL								
۲۶	۲۴+۱ ☐ 4*50 AL								

جدول مشخصات تابلوهای انتخابی

	ابعاد فریم تابلو (cm)				حداقل ابعاد فضای نصب تابلو (cm)		
	جنس بدنه	عمق	ارتفاع	عرض	عمق	ارتفاع	عرض
هوایی	کامپوزیت	۲۵	۴۰	۶۰	–	–	–
تابلو ۱+۶ ریلی	فلزی	۲۰	۱۲۰	۸۵	روکار	۱۴۰	۱۰۵
تابلو ۱+۱۲ ریلی	فلزی	۲۰	۱۲۰	۱۰۰	روکار	۱۴۰	۱۲۰
تابلو ۱+۱۸ ریلی	فلزی	۲۰	۱۲۰	۱۳۰	روکار	۱۴۰	۱۵۰
تابلو ۱+۲۴ ریلی	فلزی	۲۰	۱۲۰	۱۵۰	روکار	۱۴۰	۱۷۰
تابلو ۸+۰ ریلی	فلزی	۲۰	۱۳۵	۱۳۰	روکار	۱۵۵	۱۵۰