1400/451/300
Ref: .....
۱۴۰۰/۰۱/۱۸
Data: .....
ندارد
Enc: ..... پیوست :

باســـــمه تعالی

(سهامی خاص)
شرکت توزیع نیروی برق تبریز

هرهفته الف.ب ایران

تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

شرکت محترم پارس صنعت ابتکار آفرینان البرز

موضوع : تائیدیه سیم اصله هادی روکش دار نمره ۷۰

با سلام و احترام

عطف به درخواست آن شرکت جهت درج سیم اصله هادی روکش‌دار سطح مقطع ۷۰ میلی‌متر مربع در وندور لیست، با توجه به بررسی‌های انجام یافته در جلسات کمیته فنی و بازرگانی (ارزیابی تجهیزات) و ارائه گواهی تائید صلاحیت صادره از طرف شرکت توانیر، و همچنین بررسی نمونه ارسالی، استفاده از تجهیز مذکور در شبکه شرکت توزیع نیروی برق تبریز بلامانع می‌باشد. مراتب جهت استحضار ایفاد می‌گردد.

جعفر فرشباف حامد

معاونت برنامه ریزی و مهندسی

نام و نام خانوادگی اقدام کننده :صفورا سناخوان کارشناس فنی تجهیزات شماره تماس اقدام کننده :۰۴۱۳۳۲۷۰۹۷۴

Ghatran St, Nezami Ave,
Valie Asr, Tabriz , Iran
www.toztab.ir info@toziehtabriz.co.ir

تبریز - کوی ولیعصر . خیابان نظامی . اول قطران
صندوق پستی : ۴۸۳۸-۵۱۳۳۵ کد پستی : ۵۱۵۷۶۹۴۳۷۴
تلفن : ۴۹- ۳۳۳۲۸۹۴۶ دورنگار : ۳۳۳۲۸۹۵۰ تلفن گویا : ۳۳۳۳۶۶۹۹

تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

شرکت محترم نقش گستران نفیس صنعت شهر آرا

موضوع : تمدید بلامانع بودن استفاده از کلمپ انتهایی هادی روکش دار فشار متوسط

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۳۰۰ / ۵۸۴۳ / ۹۹ مورخ ۰۵ / ۰۵ / ۹۹، نظر به بررسی‌های به عمل آمده در جلسات کمیته فنی و بازرگانی (ارزیابی تجهیزات)، به استحضار می‌رساند استفاده از **"کلمپ انتهایی هادی روکش‌دار فشار متوسط" تولیدی شرکت نقش گستران نفیس صنعت شهر آرا با برند آکو** بلامانع می‌باشد. مراتب جهت اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.

جعفر فرشباف حامد
معاونت برنامه ریزی و مهندسی

رونوشت :
شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا)
اقدام کننده: صفورا سناخوان کارشناس مسئول نظارت بر تجهیزات شماره تماس اقدام کننده: ۰۴۱۳۳۲۷۰۹۷۴

شرکت محترم مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا)

موضوع : تائیدیه وینچ کلمپ تولیدی شرکت پارس صنعت ابتکار آفرینان البرز

با سلام و احترام

عطف به درخواست شرکت پارس صنعت ابتکار آفرینان البرز جهت درج وینچ کلمپ تولیدی آن شرکت در وندور لیست، نظر به بررسی‌های انجام یافته در جلسات کمیته فنی و بازرگانی (ارزیابی تجهیزات) و همچنین بررسی نمونه ارسالی، استفاده از تجهیز مذکور در شبکه شرکت توزیع نیروی برق تبریز بلامانع می‌باشد. مراتب جهت استحضار و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.

جعفر فرشباف حامد
معاونت برنامه ریزی و مهندسی

رونوشت :
شرکت محترم پارس صنعت ابتکار آفرینان البرز
اقدام کننده: صفورا سناخوان کارشناس مسئول نظارت بر تجهیزات شماره تماس اقدام کننده: ۰۴۱۳۳۲۷۰۹۷۴

شرکت محترم مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا)

موضوع : بلامانع بودن استفاده از کلید جداساز هوایی تولیدی شرکت نویان نیرو سپاهان

با سلام و احترام

عطف به درخواست شرکت نویان نیرو سپاهان جهت درج کلید جداساز هوایی تولیدی آن شرکت در وندور لیست، نظر به بررسی‌های انجام یافته در جلسات کمیته فنی و بازرگانی (ارزیابی تجهیزات)، استفاده از تجهیز مذکور در شبکه شرکت توزیع نیروی برق تبریز بلامانع می‌باشد. مراتب جهت استحضار و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.

منوچهر جهان بین
معاونت برنامه ریزی و مهندسی

رونوشت :
اقدام کننده: صفورا سناخوان کارشناس مسئول نظارت بر تجهیزات شماره تماس اقدام کننده: ۰۴۱۳۳۲۷۰۹۷۴

باســـــمه‌تعالی

شرکت توزیع نیروی برق تبریز
(سهامی خاص)

جهش تولید با مشارکت مردم

شرکت محترم مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا)

موضوع : حذف از وندور لیست (هادی هوایی روکشدار kV۲۰-CC-MINK شرکت کابل مسین)

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره ۱۳۸۰۸۰ / ۲۲ / ۱۴۰۳ مورخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۴۰۳ شرکت توانیر موضوع عدم کیفیت **"هادی هوایی روکشدار MINK-20 kV-CC شرکت کابل مسین"**، به استحضار می‌رساند تجهیز مذکور تا اطلاع ثانوی از ردیف مربوطه لیست تجهیزات و کالاهای مورد تائید جهت استفاده در شبکه توزیع نیروی برق تبریز حذف می‌شود. مراتب جهت اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.

منوچهر جهان بین
معاونت برنامه ریزی و مهندسی

رونوشت : شرکت محترم کابل مسین - استحضار

اقدام کننده: صفورا سناخوان کارشناس مسئول نظارت بر تجهیزات شماره تماس اقدام کننده: ۰۴۱۳۳۲۷۰۹۷۴

address : On the corner of 8 meters shokoufe Alley
Ghatran st, Nezami Ave, Valiasr, Tabriz, iran.
Postal code : 5157694375
Phone : 041- 3332 8946 - 49 Fax : 041- 33328950
www.toztab.ir info@toziehtabriz.co.ir

آدرس : تبریز - کوی ولیعصر - خیابان نظامی - خیابان قطران - نبش ۸ متری شکوفه
کد پستی : ۵۱۵۷۶۹۴۳۷۵
تلفن : ۴۹-۳۳۳۲۸۹۴۶-۰۴۱ دورنگار : ۳۳۳۲۸۹۵۰-۰۴۱

باســـمه‌تعالی

شرکت توزیع نیروی برق تبریز
(سهامی خاص)

جهش تولید با مشارکت مردم

شرکت محترم مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا)

موضوع : حذف از وندور لیست (سیم ۶*۱ میلیمتر مربع رده ۷۵۰/۴۵۰ با کد ISIRI(۶۰۷)۰۲ شرکت آذر سیم ماهان)

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره ۱۳۸۰۸۱ / ۲۲ / ۱۴۰۳ مورخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۴۰۳ شرکت توانیر موضوع عدم کیفیت **"محصول سیم ۶*۱ میلیمتر مربع رده ۷۵۰/۴۵۰ با کد ISIRI(۶۰۷)۰۲ شرکت آذر سیم ماهان"**، به استحضار می‌رساند تجهیز مذکور تا اطلاع ثانوی از ردیف مربوطه لیست تجهیزات و کالاهای مورد تائید جهت استفاده در شبکه توزیع نیروی برق تبریز حذف می‌شود. مراتب جهت اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.

منوچهر جهان بین
معاونت برنامه ریزی و مهندسی

رونوشت :

اقدام کننده: صفورا سناخوان کارشناس مسئول نظارت بر تجهیزات شماره تماس اقدام کننده: ۰۴۱۳۳۲۷۰۹۷۴

address : On the corner of 8 meters shokoufe Alley
Ghatran st, Nezami Ave, Valiasr, Tabriz, iran.
Postal code : 5157694375
Phone : 041- 3332 8946 - 49 Fax : 041- 33328950
www.toztab.ir info@toziehtabriz.co.ir

آدرس : تبریز - کوی ولیعصر - خیابان نظامی - خیابان قطران - نبش ۸ متری شکوفه
کد پستی : ۵۱۵۷۶۹۴۳۷۵
تلفن : ۴۹-۳۳۳۲۸۹۴۶-۰۴۱ دورنگار : ۰۴۱-۳۳۳۲۸۹۵۰

شرکت محترم مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا)

موضوع : حذف از وندور لیست (کلمپ آویزی هادی روکشدار فشار متوسط شرکت آراد کاوش پی)

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره ۱۳۸۰۸۴ / ۲۲ / ۱۴۰۳ مورخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۴۰۳ شرکت توانیر موضوع عدم کیفیت **"کلمپ آویزی هادی روکشدار فشار متوسط شرکت آراد کاوش پی"**، به استحضار می‌رساند تجهیز مذکور تا اطلاع ثانوی از ردیف مربوطه لیست تجهیزات و کالاهای مورد تائید جهت استفاده در شبکه توزیع نیروی برق تبریز حذف می‌شود. مراتب جهت اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.

منوچهر جهان بین
معاونت برنامه ریزی و مهندسی

رونوشت : شرکت محترم آراد کاوش پی - استحضار

اقدام کننده: صفورا سناخوان کارشناس مسئول نظارت بر تجهیزات شماره تماس اقدام کننده: ۰۴۱۳۳۲۷۰۹۷۴

شرکت محترم مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا)

موضوع : بلامانع بودن استفاده از CT حلقوی outdoor تولیدی شرکت مهرگان نیرو پایا

با سلام و احترام

عطف به درخواست شرکت مهرگان نیرو پایا جهت درج CT حلقوی outdoor تولیدی آن شرکت در وندور لیست، به استحضار می‌رساند نظر به بررسی‌های انجام یافته در جلسات کمیته فنی و بازرگانی (ارزیابی تجهیزات) و همچنین بررسی نمونه‌های ارسالی، استفاده از تجهیز مذکور در شبکه شرکت توزیع نیروی برق تبریز بلامانع می‌باشد. مراتب جهت استحضار و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.

منوچهر جهان پین
معاونت برنامه ریزی و مهندسی

رونوشت : شرکت محترم مهرگان نیرو پایا – استحضار

اقدام کننده: صفورا سناخوان کارشناس مسئول نظارت بر تجهیزات شماره تماس اقدام کننده: ۰۴۱۳۳۲۷۰۹۷۴

باســـمه‌تعالی

شرکت توزیع نیروی برق تبریز
(سهامی خاص)

اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی

شرکت محترم مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا)

موضوع : بلامانع بودن استفاده از کلید جداساز هوایی تولیدی شرکت دلتاسازان سپاهان

با سلام و احترام

عطف به درخواست شرکت دلتاسازان سپاهان جهت درج کلید جداساز هوایی تولیدی آن شرکت در وندور لیست، نظر به بررسی‌های انجام یافته در جلسات کمیته فنی و بازرگانی (ارزیابی تجهیزات)، استفاده از تجهیز مذکور در شبکه شرکت توزیع نیروی برق تبریز بلامانع می‌باشد. مراتب جهت استحضار و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.

منوچهر جهان بین
معاونت برنامه ریزی و مهندسی

رونوشت : شرکت محترم دلتاسازان سپاهان - استحضار

اقدام کننده: صفورا سناخوان کارشناس مسئول نظارت بر تجهیزات شماره تماس اقدام کننده: ۰۴۱۳۳۲۷۰۹۷۴

address : On the corner of 8 meters shokoufe Alley
Ghatran st, Nezami Ave, Valiasr, Tabriz, iran.
Postal code : 5157694375
Phone : 041- 3332 8946 - 49 Fax : 041- 33328950
www.toztab.ir info@toziehtabriz.co.ir

آدرس : تبریز - کوی ولیعصر - خیابان نظامی - خیابان قطران - نبش ۸ متری شکوفه
کد پستی : ۵۱۵۷۶۹۴۳۷۵
تلفن : ۰۴۱-۳۳۳۲۸۹۴۶-۴۹ دورنگار : ۰۴۱-۳۳۳۲۸۹۵۰

باســـمه‌تعالی

شرکت توزیع نیروی برق تبریز
(سهامی خاص)

اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی

شرکت محترم مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا)

موضوع : بلامانع بودن استفاده از کانکتورهای ضد آب تولیدی شرکت بهین تجربه

با سلام و احترام

عطف به درخواست شرکت بهین تجربه جهت درج کانکتورهای ضد آب تولیدی آن شرکت در وندور لیست، نظر به بررسی‌های انجام یافته در جلسات کمیته فنی و بازرگانی (ارزیابی تجهیزات)، استفاده از تجهیزات به شرح ذیل در شبکه توزیع نیروی برق تبریز بلامانع می‌باشد. مراتب جهت استحضار و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.

- کانکتور انشعاب روشنایی ضد آب دو طرف دندانه‌دار تیغه‌ای کابل خودنگهدار فشار ضعیف
- کانکتور انشعاب مشترکین ضد آب دو طرف دندانه‌دار تیغه‌ای کابل خودنگهدار فشار ضعیف
- کانکتور ارتباط خط ضد آب دو طرف دندانه‌دار تیغه‌ای کابل خودنگهدار فشار ضعیف

منوچهر جهان بین
معاونت برنامه ریزی و مهندسی

رونوشت :

اقدام کننده: صفورا سناخوان کارشناس مسئول نظارت بر تجهیزات شماره تماس اقدام کننده: ۰۴۱۳۳۲۷۰۹۷۴

address : On the corner of 8 meters shokoufe Alley
Ghatran st, Nezami Ave, Valiasr, Tabriz, iran.
Postal code : 5157694375
Phone : 041- 3332 8946 - 49 Fax : 041- 33328950
www.toztab.ir info@toziehtabriz.co.ir

آدرس : تبریز - کوی ولیعصر - خیابان نظامی - خیابان قطران - نبش ۸ متری شکوفه
کد پستی : ۵۱۵۷۶۹۴۳۷۵
تلفن : ۴۹-۳۳۳۲۸۹۴۶-۰۴۱ دورنگار : ۰۴۱-۳۳۳۲۸۹۵۰